


Nazwa	Zasilanie istniejące	Obwody istniejące.....	Oświetlenie pom. 2, 4	Oświetlenie pom. 1	Oświetlenie pom. 1, 3	Bojler 1, 2	Bojler 3, 4	Digestorium	Zestaw gniazdowy 4x230V ZG1	Zestaw gniazdowy 4x230V ZG2
Zaciski	L1,L2,L3,N,PE		L1,N,PE	L1,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE
Moc zainstalowana P1 [kW]										
	T4/1	T4/2....	T4/13	T4/14	T4/15	T4/16	T4/17	T4/18	T4/19	T4/20
Typ przewodu			YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 3x1.5	YDY 5x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5	YDY 3x2.5

N/AZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: "PRZEBUDOWA PRACOWNI CHEMICZNEJ" UL. MOSTOWA 7 KĘDZIEŻYN-KOŹŁE			
INWESTOR I JEDNOSTKA PROJEKTOWA: CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO			
TEMAT RYSUNKU: Schemat rozdzielni T4	SKALA: -	NR RYSUNKU: E-1	BRANŻA: Elektryczna
PROJEKTANT: mgr inż. Arkadiusz Pietrzykowski	NR UPRAWNIEN: OPL0847/PWOE/10		PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEN:		PODPIS:
ASYSTENT PROJEKTANTA: inż. Waldemar Biliński			PODPIS:
RYSUNEK JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI			DATA: 20.02.2016r.



Zestaw gniazdowy 4x230V ZG3 2xRJ45, HDMI, VGA	Rzutnik i ekran	Gniazda ogólne pom. 1,2	Gniazda ogólne pom. 4	Zestaw gniazdowy pom. 2	szafka teletechniczna	Centrala wentylacyjna	Rezerwa	Rezerwa	Ochronniki przepięć		
L,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L1,N,PE	L1,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L1,N,PE			
T4/201	T4/22	T4/23	T4/24	T4/25	T4/26	T4/27	T4/28	T4/29	T4/30		
YDY 5x2,5	YDY 5x2,5	YDY 5x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 5x2.5					

N/AZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: "PRZEBUDOWA PRACOWNI CHEMICZNEJ" UL. MOSTOWA 7 KĘDZIEŻYN-KOŹŁE			
INWESTOR I JEDNOSTKA PROJEKTOWA: CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO			
TEMAT RYSUNKU: Schemat tablicy TS	SKALA: -	NR RYSUNKU: E-1	BRANŻA: Elektryczna
PROJEKTANT: mgr inż. Arkadiusz Pietrzykowski	NR UPRAWNIEN: OPL/0847/PWOE/10		PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEN:		PODPIS:
ASYSTENT PROJEKTANTA: inż. Waldemar Biliński			PODPIS:
RYSUNEK JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI			DATA: 20.02.2016r.