



Nazwa	Zasilanie z TZ	Ograniczniki przepięć	Kontrola faz	Rezerwa	Oświetlenie pom. 1	Oświetlenie pom. 2	Oświetlenie pom. 3	Oświetlenie pom. 3	Zmywarka 400V pom. 1	Piec kp 400V pom. 1
Zaciski	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L1, L2, L3,N,PE	L1, L2, L3,N,PE
Moc zainstalowana Pi [kW]		-	-		0,6	0,6	0,6	0,6	11,1	15,2
Nr obwodu	TB1/1	TB1/2	TB1/3 TB1/4	TB1/5	TB1/6	TB1/7	TB1/8	TB1/9	TB1/10 TB1/11	TB1/12
Typ przewodu	YKY 5x25mm2				YDY 4x1.5	YDY 4x1.5	YDY 4x1.5	YDY 4x1.5	YDY 5x6mm	YDY 5x6mm

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: REMONT PRACOWNI GASTRONOMICZNO-KELNERSKIEJ KĘDZIERZYN-KOŹŁE UL.SKARBOWA2			
INWESTOR I JEDNOSTKA PROJEKTOWA: CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO			
TEMAT RYSUNKU: Schemat rozdzielni TB1	SKALA: -	NR RYSUNKU: E-1	BRANŻA: Elektryczna
PROJEKTANT: mgr inż. Arkadiusz Pietrzykowski	NR UPRAWNIEN: OPL/0847/PWOE/10		PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEN:		PODPIS:
ASYSTENT PROJEKTANTA: inż. Waldemar Biliński			PODPIS:
RYSUNEK JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI			
			DATA: 20.02.2016r.



Lodówka 230 V pom. 1	Zmywarka do szkła pom. 2	Gniazda ogólne pom. 2	Gniazda ogólne pom. 2	Patelnia elektr. pom 3	Piec kp 400 V pom.3	Gniazdo 230 V pom. 3	Gniazdo 230 V pom. 3	Gniazda 230 V pom3	Gniazda 230 V pom3	Gniazda 230 V pom3	Gniazda 230 V pom3
L1,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1, L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE
1,8	11,1	2,0	2,0	5,4	15,2	1,5	3,0				
TB1/13	TB1/15	TB1/16	TB1/17	TB1/19	TB1/20	TB1/21	TB1/22	TB1/24	TB1/25	TB1/26	TB1/27
YDY 3x2,5	YDY 5x6	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 5x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: REMONT PRACOWNI GASTRONOMICZNO-KELNERSKIEJ KĘDZIERZYN-KOŹŁE UL.SKARBOWA2			
INWESTOR I JEDNOSTKA PROJEKTOWA: CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO			
TEMAT RYSUNKU: Schemat rozdzielni TB1	SKALA: -	NR RYSUNKU: E-1	BRANŻA: Elektryczna
PROJEKTANT: mgr inż. Arkadiusz Pietrzykowski	NR UPRAWNIEN: OPL/0847/PWOE/10		PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEN:		PODPIS:
ASYSTENT PROJEKTANTA: inż. Waldemar Biliński			PODPIS:
RYSUNEK JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI			DATA: 20.02.2016r.



	Bojler poj. piwnica	Stacja uzdat. wody piwnica	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
	L1,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE				
	2,0	2,0	2,0				
	TB1/29	TB1/30	TB1/31				
	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5				

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: REMONT PRACOWNI GASTRONOMICZNO-KELNERSKIEJ KĘDZIERZYN-KOŹŁE UL.SKARBOWA2			
INWESTOR I JEDNOSTKA PROJEKTOWA: CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO			
TEMAT RYSUNKU: Schemat rozdzielni TB1	SKALA: -	NR RYSUNKU: E-1	BRANŻA: Elektryczna
PROJEKTANT: mgr inż. Arkadiusz Pietrzykowski	NR UPRAWNIEN: OPL/0847/PWOE/10		PODPIS:
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEN:		PODPIS:
ASYSTENT PROJEKTANTA: inż. Waldemar Biliński			PODPIS:
RYSUNEK JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI			
			DATA: 20.02.2016r.